

D6600INTL


编程手册

BOSCH

编程

D6600INTL 键盘解说

- ◆ [M/E]按钮用来进入主菜单和子菜单，并对所做的修改进行确认。
- ◆ 按 **←** 键回到前一菜单或向左移动。
- ◆ 按 **→** 键可跳到下一菜单或向右移动。
- ◆ 按[CAN]键退出前一菜单或者回到操作显示状态。
- ◆ 如有修改，须按[M/E]进行确认，否则修改无效。



使用键盘进行修改

1. 使用 **↑** 或 **↓** 键上下选择适当的菜单选项，按[M/E]确认。
2. 编辑输入内容：按[M/E]键后可输入新数据。再次按[M/E]键后，就可以使用这些新数据。
3. 按[CAN]键回到前一菜单。

使用 D6600INTL 编程软件进行修改

在 PC 机上单击所需选项后就可进行编辑。详见 D6600INTL 操作手册。

储存修改记录

单击“Save CPU Configuration As (CPU 配置另存为)”或“Save Line Card Configuration As (线卡配置另存为)”储存所作的修改。一般建议您在把已修改过的记录装载到 D6600INTL 前，应使用 D6200 编程软件储存修改过的内容。

装载记录于 D6600INTL 接收机

储存新记录后，单击 D6200 编程软件下的“Parameters Programming (参数编程)”，把记录装载至 D6600INTL 后，接收机将按照新载入的参数来工作。

1. 报警数据库

1.1 显示按时间/日期的归类

使用键盘上的箭头键可浏览报警记录。如果所储存的报警记录有多行文本，只需按动[M/E]键就可查看扩展信息。

1.2 显示当前系统故障

使用箭头键查看故障。

2. CPU CONFIGURATION (CPU 配置)

2.1 CHANGE PASSWORD (改变密码)

注：密码最大的允许范围为 8 位数字字符。

2.1.1 Manager Password (管理员密码)

预设置为 6600

使用 D6600INTL 键盘时，LCD 灯显示：



(NEW PASSWORD: 新密码)

键入新密码后，按[M/E]键确认。

此时管理员可完全访问所有的编程选项。

2.1.2 Supervisor Password 1 (监察员密码 1)

预设置为 6601

监察员对编程选项有完全访问权。

2.1.3 Supervisor Password 2 (监察员密码 2)

预设置为 6602

2.1.4 Supervisor Password 3 (监察员密码 3)

预设置为 6603

2.1.5 Operator Password 1

Operator Password 1: 操作员密码 1

对于操作员的访问权有所限制。他只能查看所储存的前一报警记录，或者核查软件版本。

2.1.6 Operator Password 2

预设置为 1234

2.1.7 Operator Password 3

预设置为 1234

2.1.8 Operator Password 4

预设置为 1234

2.1.9 Operator Password 5

预设置为 1234

2.1.10 Operator Password 6

预设置为 1234

2.2 GLOBAL (全球)

2.2.1 Time Setup (时间设置)


使用 D6600INTL 键盘编程时，LCD 显示为：



输入时间后，按[M/E]确认。

2.2.2 Data Setup 日期设置

使用 D6600INTL 键盘编程时，LCD 显示为：



键入日期后，按[M/E]确认。

2.2.3 Set Country (设置国家)

预设置为 1

可选项有 1 或 2

1 表示美国，日期格式为月/日/年。

2 表示欧洲国家，日期格式为日/月/年。

2.2.4 Enable Input Commsnds

Enable Input Commsnds: 使用输入指令

预设置为 0

可选项有 0 或 1

0 表示忽略所有输入指令。

1 表示处理所有输入指令。

启动此指令后，D6600INTL 将处理与 COM3 接口相连的计算机发出的所有输入指令。但正在运行的中心站自动化软件必须能够支持这些输入指令。

2.2.5 Line Card 1 Enabled (使用线卡 1)

预设置为 1

可选项有 0 或 1

其中有一块线卡已预先固定于最左边的一个卡槽，其他线卡的位置则可按需要而定。

开启此功能后，才能监控线卡的故障情况和电话线的使用状况。关闭此功能时，线卡不能对呼叫作出反应。

2.2.6 Line Card 2 Enabled (使用线卡 2)

预设置为 0

选项有 0 或 1

详见 2.2.5

2.2.7 Line Card 3 Enabled(使用线卡 3)

预设置为 0

选项有 0 或 1

详见 2.2.5

2.2.8 Line Card 4 Enabled(使用线卡 4)

预设置为 0

选项有 0 或 1

详见 2.2.5

2.2.9 Line Card 5 Enabled(使用线卡 5)

预设置为 0

选项有 0 或 1

详见 2.2.5

2.2.10 Line Card 6 Enabled(使用线卡 6)

预设置为 0

选项有 0 或 1

详见 2.2.5

2.2.11 Line Card Enabled(使用线卡 7)

预设置为 0

选项有 0 或 1

详见 2.2.5

2.2.12 Line Card Enabled(使用线卡 8)

预设置为 0

选项有 0 或 1

详见 2.2.5

2.2.13 Buzzer(蜂鸣器)

预设置为 3

可选项有 0-4

0 表示关闭蜂鸣器

1 表示蜂鸣器处于常开状态。

2 表示只有在系统出现故障时才开启蜂鸣器。

3 表示在自动连接或系统出现故障时，如有新事件发生则开启蜂鸣器。

4 表示在打印机或系统出现故障时，如有新事件发生则开启蜂鸣器。

2.2.14 Armed Status(布防状态)

预设置为 0

可选项有 0 或 1

0 表示 D4112/6112 未在测试时间进行打印时的布防状态。

1 表示 D4112/6112 在测试时间进行打印时的布防状态。

2.2.15 Busy Seconds Reports(忙音报告)

预设置为 1

可选项有 0 或 1

0 表示无忙音报告

1 表示有符合 UL 标准的忙音报告

2.2.16 Report Grouping(报告组)

预设置为 0

可选项有 0 或 1

0 表示 D6600INTL 处理信息期间，进行实时打印

1 表示先储存信息，呼叫结束后再对其打印。使用此功能，可以先储存呼叫期间的信息，而后 D6600INTL 再把同一呼叫期间的信息传送给发送报告的装置。报告组可分别打印信息，以便 D6600INTL 对其进行处理。

2.2.17 Point/User Text(防区/用户文本)

预设置为 1

可选项为 0 或 1

0 表示不打印防区/用户文本。

1 表示打印防区/用户文本。

可把防区/用户文本打印在内置或外置打印机之上。

2.2.18 CPU 可编程输出 1

CPU Programmable Output 1: CPU 可编程输出 1

2.2.19 CPU Programmable Output 2

2.2.20 CPU Programmable Input 1

CPU Programmable Input 1: CPU 可编程输入

预设置为 0

可选项为 0-2

0 表示对 UPS AC 电流故障及低电池信号不进行监控。

1 表示监控 UPS AC 电流故障。

2 表示监控低电池信号。

2.2.21 CPU Programmable 2

预设置为 0

可选项为 0-2

详见 2.2.20。

2.2.22 Receiver Number (接收机号码)

预设置为 01

可选项为 01-99

输入接收机号码。

2.2.23 Network Configuration 网络配置

预设置为 0

可选项为 0 或 1

2.2.24 Internal Printer (内部打印机)

预设置为 4

可选项为 1-4

2.2.25 External Parallel Printer

External Parallel Printer: 外置并口打印机

预设置为 3

可选项为 1-4

1 Primary (主要): 所有报告输出到此主要装置。

2 Secondary (次要): 当主要装置出现故障时, 报告内容将输出到此次要装置。

3 Always On (常开): 不管有无此功能, 都将报告内容输出到此常开装置。

4 Always Off (常闭): 装置处于关闭状态, 无报告输出到此装置。

安装了并口打印机, 并且没有使用计算机自动系统时, 应把选项设为 1。

安装了并口打印机, 并且使用了计算机自动

系统时, 应把选项设为 3。

2.2.26 Battery Supervision (电池监控)

预设置为 1

选项为 0 或 1

0 表示电池不受监控。

1 表示电池受监控。


当电池监控设为 1, 并且此时的电池断开连接或信号较弱时, 出现 BATTERY MISSING 或 BATTERY BAD 信息, 且表示电源的绿色 LED 灯亮启。

如果没有 UPS 电源, 则应把选项设为 1。

2.3 LINE GROUP (线路组)

此部分的编程选项包括: 监控线路的方式及 D6600INTL 如何识别传送的信息。

下图表示在寻线组中接听电话的方式。



(When line 1 is called while already busy, the phone call is passed to the next phone line in the group that is available for a call. 当第一条电话线处于忙音状态时, 电话会自动转到下一条空闲电线。)

2.3.1 Slot 1/Line 1 (L01) (槽 1/线路 1)

预设置为 00

选项为 00-99

00 表示由线路号码识别报告内容。

01-99 表示由组号识别报告。

如输入组号 01, 那么线路 1 为组 01 中的一部分, 而线一上的报告就由组 01 识别。

2.3.2 Slot 1/Line2 (L02) (槽 1/线路 2)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.3 Slot 1/Line3 (L03) (槽 1/线路 3)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.4 Slot 1/Line4 (L04) (槽 1/线路 4)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.5 Slot 2/Line1 (L05) (槽 2/线路 1)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.6 Slot 2/Line2 (L06) (槽 2/线路 2)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.7 Slot 2/Line3 (L07) (槽 2/线路 3)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.8 Slot 2/Line4 (L08) (槽 2/线路 4)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.9 Slot 3/Line1 (L09) (槽 3/线路 1)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.10 Slot 3/Line2 (L10) (槽 3/线路 2)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.11 Slot 3/Line3 (L11) (槽 3/线路 3)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.12 Slot 3/Line4 (L12) (槽 3/线路 4)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.13 Slot 4/Line1 (L13) (槽 4/线路 1)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.14 Slot 4/Line2 (L14) (槽 4/线路 2)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.15 Slot 4/Line3 (L15) (槽 4/线路 3)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.16 Slot 4/Line4 (L16) (槽 4/线路 4)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.17 Slot 5/Line1 (L17) (槽 5/线路 1)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.18 Slot 5/Line2 (L18) (槽 5/线路 2)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.19 Slot 5/Line3 (L19) (槽 5/线路 3)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.20 Slot 5/Line4 (L20) (槽 5/线路 4)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.21 Slot 6/Line1 (L21) (槽 6/线路 1)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.22 Slot 6/Line2 (L22) (槽 6/线路 2)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.23 Slot 6/Line3 (L23) (槽 6/线路 3)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.24 Slot 6/Line4 (L24) (槽 6/线路 4)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.25 Slot 7/Line1 (L25) (槽 7/线路 1)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.26 Slot 7/Line2 (L26) (槽 7/线路 2)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.27 Slot 7/Line3 (L27) (槽 7/线路 3)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.28 Slot 7/Line4 (L28) (槽 7/线路 4)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.29 Slot 8/Line1 (L29) (槽 8/线路 1)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.30 Slot 8/Line2 (L30) (槽 8/线路 2)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.31 Slot 8/Line3 (L31) (槽 8/线路 3)

预设置为 00

选项为 00-99

2.3.32 Slot 8/Line4 (L32) (槽 8/线路 4)

预设置为 00

选项为 00-99

2.4 COM4 外置串口打印机

D6600INTL 通讯接收机支持一可选的 RS-232 外置串口打印机,此打印机与 COM4 连接。但它不可代替外置并口打印机。

2.4.1 Baud Rate (波特率)

预设置为 7

可选项为 1-9

1 表示 110。

2 表示 300。

3 表示 600

4 表示 1200。

5 表示 2400。

6 表示 4800。

7 表示 9600。

8 表示 19200。

9 表示 38400。

给外置打印机选择数据传输的波特率。

2.4.2 Data Bit (数据位)

预设置为 8

可选项为 7 或 8

给外置打印机选择数据传输位值。

2.4.3 Parity (奇偶校准)

预设置为 0

可选项为 0-2

0 表示无。

1 表示奇。

2 表示偶。

为外置打印机设置奇偶校准。

2.4.4 Stop Bit (停止位)

预设置为 1

可选项为 1 或 2

为外置打印机设置停止位。

2.4.5 Xon/Xoff

预设置为 1

可选项为 0 或 1

0 表示关闭 Xon/Xoff 规约功能。此时不能接受外置打印机的信号。

1 表示开启 Xon/Xoff 规约功能。

2.4.6 CR/LF (回车符/换行字符)

预设置为 1

可选项为 0 或 1

0 表示报告的打印中无回车或换行符隔开。

1 表示在报告的打印中使用了回车或换行符。

2.4.7 Device (装置)

预设置为 4

可选项为 1-4

1 Primary (主要): 表示把所有报告输送到此装置。

2 Secondary (次要): 表示当主要装置出现故障时, 才将报告输送到此次要装置。

3 Always On (常开): 表示有无此功能, 都把报告输送到此装置。

4 Always Off (常闭): 表示关闭装置, 无报告输送至此装置。

如果安装了可选外置串口打印机, 且没有使用计算机自动化系统时, 应选 1。

如果安装了并口打印机, 切正在使用计算机自动化系统时, 应把此选项设为 3。

2.5 COM3 自动化配置

当计算机自动系统与 D6600INTL 的 COM3 接口连接时, 可用以下编程菜单来配置 D6600INTL 的输入/输出格式。详见 D6600INTL 操作手册。

2.5.1 Retry Number (重发号)

预设置为 3

可选项为 0-5

通讯故障时, 可使用以上号码进行重新发送。

2.5.2 Baud Rate (波特率)

预设置为 4

可选项为 1-9

1 表示 110。

2 表示 300。

3 表示 600

4 表示 1200。

5 表示 2400。

6 表示 4800。

7 表示 9600。

8 表示 19200。

9 表示 38400。

2.5.3 Data Bit (数据位)

预设置为 8

可选项为 7 或 8

给 COM3 选择数据传输位值。

2.5.4 Parity (奇偶校准)

预设置为 0

可选项为 0-2

0 表示无。

1 表示奇。

2 表示偶。

为 COM3 设置奇偶校准。

2.5.5 Stop Bit (停止位)

预设置为 1

可选项为 1 或 2

为 COM3 设置停止位。

2.5.6 Link Test (连接测试)

预设置为 30

可选项为 00-99

0 表示不发送连接测试报告于自动系统。

01-99 表示给自动系统发送连接测试报告。

以上选项可设定自动系统发送或接收连接测试时的等候时间。同时此测试功能还可测试自动系统与接收机之间的通讯连接。

2.5.7 Automation Wait (自动等候)

预设置为 04 秒

可选项为 01-60 秒

输入 D6600INTL 等候 ACK 确认信息的时间。

2.5.8 Header (首字符)

预设置为 00

可选项为 00-FF

00 表示无首字符输出。

为 D6500 自动化格式(十六进制)设置首字符。

2.5.9 Trailer (尾字符)

预设置为 14

可选项为 01-FF

为 D6500 自动化格式(十六进制)设置尾字符。

2.5.10 BFSK Fire Bit (BFSK 火警位)预设置为 **0**可选项为 **0** 或 **1**

0 表示报警，复位或出现故障时，发送火警信息于自动输出。

1 表示火警信号按新的数字/字符码输出（见下图）。此时应重新组织自动帐号数据库以便可以接纳新的事件码，否则，火警信息将无法辨认。

6500 模式	BFSK 火警位=1	BFSK 火警位=0
FIRE ALARM 火警	hlrrlssssssaaaaaFssst	hlrrlssssssaaaaaAssst
FIRE TROUBLE 火警故障	hlrrlssssssaaaaaGssst	hlrrlssssssaaaaaTssst
FIRE RESTORAL 火警复位	hlrrlssssssaaaaaHssst	hlrrlssssssaaaaaRssst
SIA 模式		
FIRE ALARM 火警	<heaser>[#aaaa NriaFAppp]	<heaser>[#aaaa NriaBAppp]
FIRE TROUBLE 火警故障	<header>[#aaaa NriaFTppp]	<header>[#aaaa NriaBTppp]
FIRE RESTORAL 火警复位	<header>[#aaaa NriaFRppp]	<header>[#aaaa NriaBRppp]

2.5.11 Modem Iie Fire (火警模式 Iie)预设置为 **1**可选项为 **0** 或 **1**

0 表示报警，复位或出现故障时，发送火警信息于自动输出。

1 表示火警信号按新的数字/字符码输出（见下图）。此时应重新组织自动帐号数据库以便可以接纳新的事件码，否则，火警信息将无法辨认。

6500 模式	Modem Iie Fire=1	Modem Iie Fire=0
FIRE ALARM 火警	hlrrlssssssaaaaaFsppt	hlrrlssssssaaaaaAsppt
FIRE ALARM 火警（交叉防区）	hlrrlssssssaaaaaFsppt	hlrrlssssssaaaaaAsppt
FIRE SUPRVISION（火警监测）	hlrrlssssssaaaaaGsppt	hlrrlssssssaaaaaTsppt
FIRE TROUBLE 火警故障	hlrrlssssssaaaaaGsppt	hlrrlssssssaaaaaTsppt
FIRE ALM RESTOR 火警复位	hlrrlssssssaaaaaHsppt	hlrrlssssssaaaaaRsppt
FIRE TAL RESTOR	hlrrlssssssaaaaaHsppt	hlrrlssssssaaaaaRsppt
SIA 模式		
FIRE ALARM 火警	<heaser>[#aaaa NriaFAppp]	<heaser>[#aaaa NriaBAppp]
FIRE ALARM 火警（交叉防区）	<header>[#aaaa NFMppp]	<header>[#aaaa NBAppp]
FIRE SUPRVISION（火警监测）	<header>[#aaaa NriaFSppp]	<header>[#aaaa NriaBTppp]
FIRE TROUBLE 火警故障	<header>[#aaaa NriaFTppp]	<header>[#aaaa NriaBTppp]
FIRE ALM RESTOR 火警复位	<header>[#aaaa NriaFHppp]	<header>[#aaaa NriaBRppp]
FIRE TAL RESTOR	<header>[#aaaa NriaFJppp]	<header>[#aaaa NriaBRppp]

2.5.12 SIA Fire Restore (SIA 火警复位)预设置为 **0**可选项为 **0** 或 **1**

0 表示在 SIA 输出模式中，自动输出功能可发送一个常用的 FIRE RESTORAL 火警复位码。

1 表示在 SIA 输出模式中，自动输出功能可区分报警后和故障/丢失/监察后的火警复

位。

所有微电安力的控制/通讯主机在 Modem Iie/IIia^{2TM} 格式中，可区分报警后和故障/丢失/监察后的火警复位信息。SIA 自动输出模式也可区分以上两种信息，并且可把他们合并为一个常用的 Fire Restoral 火警复位信息。

SIA 模式	SAI Fire Restore=0	SIA Fire Restore=1
FIRE ALM RESTOR 火警复位	<header>[#aaaa NriaFRppp]	<header>[#aaaa NriaFHppp]
FIRE TBL RESTOR	<header>[#aaaa NriaFRppp]	<header>[#aaaa NriaFJppp]

2.5.13 Packet Separator (信息包分割符)

预设置为 0

可选项为 0 或 1

0 表示不将以 SIA 自动输出信息格式输出末尾信息包。

1 表示以 SIA 自动输出信息格式输出末尾信息包。

2.5.14 Sub Subscriber (次要用户)

预设置为 0

可选项为 0 或 1

0 表示不把次要用户数据发送给 SIA 自动输出装置。

1 表示把次要用户数据发送给 SIA 自动输出装置。

此功能为可编程，在 Modem 格式下，他可决定是否把指定访问控制卡或表示数字的识别器（次要用户）传送给 SIA 自动输

出装置。

2.5.15 Output Format (输出格式)

预设置为 1

可选项为 0-2

0 表示打开 COM3 接口。

1 表示以 6500 格式输出（扩展报告）。

2 表示以 SIA 电脑界面标准格式输出。

按所选格式启动电脑输出。

2.6 RETURN CPU CONFIGURATION TO DEFAULT (恢复 CPU 配置预设置)

- ◆ 在此菜单下，按[M/E]键。
- ◆ 按键[1]，所有 CPU 配置/主机编程配置回到第二部分的预设置。
- ◆ 按键[0]，退出此菜单，并在不改变 CPU 配置的情况下回到预设置。

3 LINE CONFIGURATION (线路配置)**3.1 线路配置****3.1.1 Handshake Tones (握手音)****3.1.1.1 Tone 1 (音调 1)**

预设置为 2

可选项为 1-8

0 表示无握手，不接纳音调 1。

1 表示 1400Hz。

2 表示 2300Hz。

3 表示 Modem II。

4 表示 Modem Iie/IIIa^{2TM}。

5 表示 Dual Tone (双音频)。

6 表示 SIA DCS。

7 表示 ITI (保留)。

8 表示 Reserved (保留)。

3.1.1.2 Tone 2 (音调 2)

预设置为 1

可选项为 0-8

3.1.1.3 Tone 3 (音调 3)

预设置为 5

可选项为 0-8

3.1.1.4 Tone 4 (音调 4)

预设置为 3

可选项为 0-8

3.1.1.5 Tone 5 (音调 5)

预设置为 4

可选项为 0-8

3.1.1.6 Tone 6 (音调 6)

预设置为 6

可选项为 0-8

3.1.1.7 Tone 7 (音调 7)

预设置为 0

可选项 0-8

3.1.1.8 Tone 8 (音调 8)

预设置为 0

可选项为 0-8

3.1.1.9 Tone Duration (音调持续时间)

预设置为 10 秒

可选项为 02-80 秒

在音调持续时间中把握手音设为 1400Hz 和

2300Hz。且其选项以 1/10 秒的速度不断延长。预设置（10）的握手音为 1 秒。

3.1.1.10 Initial Wait（起始等候时间）

预设置为 10

可选项为 01-99

接通电话后，D6600INTL 接收机将按照预设定的时间进行等候，再发送握手音，且其选项以 1/10 秒的速度不断延长。预设置（10）的握手音为 1 秒。

3.1.1.11 Handshake Wait（握手等候）

预设置为 30

可选项为 10-99

3.1.2 Phone Supervision（电话监控）

3.1.2.1 Line Sniff（

预设置为 1

可选项为 0-2

0 表示关闭电话线路监控。

1 表示启动电话线路监控。

2 表示关闭电话线路监控和忙音报告。

如果 **Line Sniff** 设为 0，且断开电话线时，D6640 线卡上的 OL/OF LED 灯呈现红色。如果 **Line Sniff** 设为 1，且断开电话线时，D6640 线卡上的 OL/OF LED 灯呈现红色，并且出现“LINE TROUBLE（线路故障）”信息。此信息可同时被打印及发送到计算机自动化系统。如果 **Line Sniff** 设为 2，且断开电话线时，D6640 线卡上的 OL/OF LED 灯呈现红色，但不发送忙音报告。详见 D6600INTL 操作手册。

注：电话线路处于正常工作状态下，OL/OF LED 灯为无色，接上电话时为绿色，有电话拨入时，绿灯闪烁。

3.1.2.2 Maximum On Line Time（最长联机时间）

预设置为 5 分钟

可选项为 1-9 分钟

此设置可有效地防止占用线路的时间过长。同时他也不会影响双路音频持续时间。

3.1.2.3 Ring Count（响铃次数）

此项为确认音之间间隔的时间。且其选项以 1/10 秒的速度不断延长。预设置（30）的握手音之间的、等候时间为 3 秒。最大为 9.9 秒。

3.1.1.12 Handshake Amplify（握手音增强）

预设置为 1

可选项为 1-9

3.1.1.13 Handshake Optimization（握手音最优化）

预设置为 1

可选项为 0 或 1

3.1.2.3 预设置为 1

可选项为 1-9

接收 Calling Line ID（呼叫线路 ID 码）时，应把 Ring Count 设为 2 或者以上。

3.1.3 Line Formats（线路格式）

3.1.3.1 Five Digits（五数位）

预设置为 1

可选项为 1-3

1 **3X1 Checksum** 表示 3 位数的帐号，1 个防区数位和 1 个检查和数位。

2 **3X2 Double Round** 表示 3 位数的帐号，1 个群组数位和 1 个防区数位。

3 **4X1 Double Round** 表示 4 位数的帐号和 1 个防区数位。

此设置可释译及显示通讯器以 5 数位格式传送的信息。

3.1.3.2 Six Digits（六数位）

预设置为 1

可选项为 1-3

1 **4X2 Double Round** 表示 4 位数的帐号，1 个群组位和 1 个防区数位。

2 **3X2 Checksum** 表示 3 位数的帐号，1 个群组数位，1 个防区数位和 1 个检查和数位。

3 **4X1 Cchecksum** 表示 4 位数的帐号，1 个防区数位和 1 个检查和数位。

此设置可释译及显示通讯器以 6 数位格式传送的信息。

3.1.3.3 4-1 Extended（4-1 扩展）

预设置为 1

可选项为 0 或 1

0 表示不连接 4-1 扩展信息。

1 表示把两组 4-1 扩展格式与 4-2 格式输出连接起来。

3.1.3.4 4-2 Extended (4-2 扩展)

预设置为 1

可选项为 0 或 1

0 表示不连接 4-2 扩展信息。

1 表示把两组 4-2 扩展格式与 4-3 格式输出连接起来。

3.1.3.5 SESCOA Super Speed (超速)

预设置为 2

可选项为 1-3

1 表示波特率为 40 时, 7 数位脉冲格式解码为 SESCOA Super Speed 格式。

2 表示波特率为 40 时, 7 数位脉冲格式解码为 4-2 检查和格式。

3 表示使用 ETX 信号来判断表示波特率为 40 时, 7 数位脉冲格式是否解码为 SESCOA Super Speed 格式或 4-2 检查和格式。信息传送结束时, 通讯器必须发送 ETX 信号, 以便 D6600INTL 把信息解码为 SESCOA Super Speed 格式。

3.1.3.6 4-1 Express (4-1 特快)

预设置为 1

可选项为 1-3

1 表示 Asemco 4-1 Express 格式。

2 表示 DTMF 4-3 检查和格式。

3 表示 FBI Super Fast 格式。

3.1.3.7 Pulse Wait (脉冲等候)

预设置为 10 秒

可选项为 06-20 秒

此设置表示数与数之间间隔的时间长, 各选项以 1/10 秒的速度递增, 选项 12 的间隔延时为 1.2 秒。最大选项 20 为 2 秒。

3.1.3.9 Round Wait

预设置为 60

可选项为 01-99

各选项以 1/10 秒的速度递增, 预设置 60 的等候时间为 6 秒。最大选项 99 为 9.9 秒。

3.1.3.10 Weak Signal (弱信号)

预设置为 1

可选项为 1-9

3.1.3.11 Debugging Mode

预设置为 0

可选项为 0 或 1

3.1.3.12 Reserved (保留)

预设置为 0

可选项为 0 或 1

3.1.4 Two Way Audio (双路音频)

3.1.4.1 Duration (延迟时间)

预设置为 0

可选峡谷内为 0-15

此设置为进行双音频操作时, D6600INTL 连机的时间长度。各选项以 1 分钟的速度递增。预设置 0 表示关闭双音频功能。

3.1.4.2 Account Digit 0 (帐号数位 0)

预设置为 0

可选项为 0 或 1

0 表示关闭帐号数位功能。

1 表示启动帐号数位功能。

3.1.4.3 Account Digit 1 (帐号数位 1)

预设置为 0

可选项为 0 或 1

3.1.4.4 Account Digit 2 (帐号数位 2)

预设置为 0

可选项为 0 或 1

3.1.4.5 Account Digit 3 (帐号数位 3)

预设置为 0

可选项为 0 或 1

3.1.4.6 Account Digit 4 (帐号数位 4)

预设置为 0

可选项为 0 或 1

3.1.4.7 Account Digit 5 (帐号数位 5)

预设置为 0

可选项为 0 或 1

3.1.4.8 Account Digit 6 (帐号数位 6)

预设置为 0

可选项为 0 或 1

3.1.4.9 Account Digit 7 (帐号数位 7)

预设置为 0

可选项为 0 或 1

3.1.4.10 Account Digit 8 (帐号数位 8)

预设置为 0

可选项为 0 或 1

3.1.4.11 Account Digit 9 (帐号数位 9)

预设置为 0

可选项为 0 或 1

3.1.4.12 Account Digit A (帐号数位 A)

预设置为 0

可选项为 0 或 1

3.1.4.13 Account Digit B (帐号数位 B)

预设置为 0

可选项为 0 或 1

3.1.4.14 Account Digit C (帐号数位 C)

预设置为 0

可选项为 0 或 1

3.1.4.15 Account Digit D (帐号数位 D)

预设置为 0

可选项为 0 或 1

3.1.4.16 Account Digit E (帐号数位 E)

预设置为 0

可选项为 0 或 1

3.1.4.17 Account Digit F (帐号数位 F)

预设置为 0

可选项为 0 或 1

3.1.4.18 Flash (闪烁)

预设置为 0

可选项为 0-20

3.1.4.19 Transfer Phone Number (传送电话号码)

预设置为 (空白)

可选项为 (完整的电话号)

此项为保留特征。

3.1.4.20 Hold

预设置为 00

可选项为 00-99

3.1.5 Line Identification (线路识别)**3.1.5.1 Calling Line ID**

此项为保留特征。

3.1.5.2 Calling Name ID

此项为保留特征。

3.1.5.3 Called Number ID

此项为保留特征。

3.1.5.4 DNIS

此项为保留特征。

3.1.5.5 ANI

此项为保留特征。

3.1.6 Programmable I/O (可编程输入/输出)**3.1.6.1 Programmable Input**

此项为保留特征

3.1.6.2 Programmable Output

此项为保留特征。

3.1.7 Event (事件) 3/1 或 4/1

此选项只能使用 D6200 软件编程, 以下为编程事件码及其相应内容。

A ALARM (报警)

R	RESTORE (复位)	可选项为 0-9, A-Z, 或\
O	OPEN (布防)	
C	CLOSE (撤防)	3.1.7.11 Event 3/1-Digit A
T	TROUBLE (故障)	预设置为 A
\	CANCEL (取消)	可选项为 0-9, A-Z, 或\
Other	ALARM (报警)	
3.1.7.1 Event 3/1-Digit 0		
	预设置为 A	
	可选项为 0-9, A-Z, 或\	
3.1.7.2 Event 3/1-Digit 1		
	预设置为 A	
	可选项为 0-9, A-Z, 或\	
3.1.7.3 Event 3/1-Digit 2		
	预设置为 A	
	可选项为 0-9, A-Z, 或\	
3.1.7.4 Event 3/1-Digit 3		
	预设置为 A	
	可选项为 0-9, A-Z, 或\	
3.1.7.5 Event 3/1-Digit 4		
	预设置为 A	
	可选项为 0-9, A-Z, 或\	
3.1.7.6 Event 3/1-Digit 5		
	预设置为 A	
	可选项为 0-9, A-Z, 或\	
3.1.7.7 Event 3/1-Digit 6		
	预设置为 A	
	可选项为 0-9, A-Z, 或\	
3.1.7.8 Event 3/1-Digit 7		
	预设置为 A	
	可选项为 0-9, A-Z, 或\	
3.1.7.9 Event 3/1-Digit 8		
	预设置为 A	
	可选项为 0-9, A-Z, 或\	
3.1.7.10 Event 3/1-Digit 9		
	预设置为 A	
	可选项为 0-9, A-Z, 或\	
		3.1.7.12 Event 3/1-Digit B
		预设置为 A
		可选项为 0-9, A-Z, 或\
		3.1.7.13 Event 3/1-Digit C
		预设置为 A
		可选项为 0-9, A-Z, 或\
		3.1.7.14 Event 3/1-Digit D
		预设置为 A
		可选项为 0-9, A-Z, 或\
		3.1.7.15 Event 3/1-Digit E
		预设置为 A
		可选项为 0-9, A-Z, 或\
		3.1.7.16 Event 3/1-Digit F
		预设置为 A
		可选项为 0-9, A-Z, 或\
		<u>3.1.8 Event 4/2 或 4/3</u>
		此项只能用 D6200 编程
		3.1.8.1 Event 4/2-Digit 0
		预设置为 A
		可选项为 0-9, A-Z, 或\
		3.1.8.2 Event 4/2-Digit 1
		预设置为 A
		可选项为 0-9, A-Z, 或\
		3.1.8.3 Event 4/2-Digit 2
		预设置为 A
		可选项为 0-9, A-Z, 或\
		3.1.8.4 Event 4/2-Digit 3
		预设置为 A
		可选项为 0-9, A-Z, 或\

3.1.8.5 Event 4/2-Digit 4

预设置为 A

可选项为 0-9, A-Z, 或\

3.1.8.6 Event 4/2-Digit 5

预设置为 A

可选项为 0-9, A-Z, 或\

3.1.8.7 Event 4/2-Digit 6

预设置为 A

可选项为 0-9, A-Z, 或\

3.1.8.8 Event 4/2-Digit 7

预设置为 A

可选项为 0-9, A-Z, 或\

3.1.8.9 Event 4/2-Digit 8

预设置为 A

可选项为 0-9, A-Z, 或\

3.1.8.10 Event 4/2-Digit 9

预设置为 A

可选项为 0-9, A-Z, 或\

3.1.8.11 Event 4/2-Digit A

预设置为 A

可选项为 0-9, A-Z, 或\

3.1.8.12 Event 4/2-Digit B

预设置为 A

可选项为 0-9, A-Z, 或\

3.1.8.13 Event 4/2-Digit C

预设置为 A

可选项为 0-9, A-Z, 或\

3.1.8.14 Event 4/2-Digit D

预设置为 A

可选项为 0-9, A-Z, 或\

3.1.8.15 Event 4/2-Digit E

预设置为 A

可选项为 0-9, A-Z, 或\

3.1.8.16 Event 4/2-Digit F

预设置为 A

可选项为 0-9, A-Z, 或\

3.2 SET LINE CONFIGURATION TO DEFAULT (设置线路配置为预设置)

在此选项下, 按键[M/E], [1], 所有线路配置回到第三部分的预设置。按[0], 退出选项, 但线路配置不将恢复至预设置。

4 HOST PROGRAMMING (主机编程)

4.1 PROGRAMMING PASSWORD (编程密码)

此项为保留特征。

4.2 HOST PHONE NUMBER (电话主机号)

此项为保留特征。

4.3 MODEM READY TO RECEIVE (MODEM 准备接收)

预设置为 0

可选项为 0 或 1

此项为保留特征。

4.4 DIALING (拨号)

预设置为 0

可选项为 0 或 1

此项为保留特征。

4.5 PARAMETERS (参数)

4.5.1 COM4 Baud Rate (COM4 波特率)

预设置为 7

可选项为 5-9

5 表示 2400

6 表示 4800

7 表示 9600

8 表示 19200

9 表示 38400

4.5.2 COM4 Data Bit (COM4 数据位)

预设置为 8

可选项为 8

此项为保留特征。

4.5.3 COM4 Parity (奇偶校准)

预设置为 0

可选项为 0-2

0 表示无。

1 表示奇。

2 表示偶。

为 COM4 设置奇偶校准。

2.5.4 COM4 Stop Bit (停止位)

预设置为 1

可选项为 1 或 2

为 COM4 设置停止位。

4.5.5 Modem Selection (Modem 选择)

预设置为 1

可选项 1-5

此项为保留特征。

4.5.6 Network Programming Enable (启动网络编程)

预设置为 0

可选项 0 或 1

此项为保留特征。

4.5.7 Software Programming Enable (启动软件编程)

预设置为 0

预设置为 0 或 1

0 表示关闭软件编程，但启动参数编程。

1 表示启动软件及参数编程。

4.5.8 Remote Access Permission (远程访问)

预设置为 0

可选项为 0 或 1

此项为保留特征。

4.5.9 RS232 Direct Access Permission (RS232 直接访问)

预设置为 1

可选项为 0 或 1

0 表示断开与 D6200 连接。

1 表示与 D6200 连接。

5 SOFTWARE VERSION (软件版本)

核查 CPU 及线卡软件版本

有两种方法可以核查软件版本。一种为使用 D6200 编程软件核查版本：单击用户界面及软件版本后可以显示 PC 机上的 CPU 及线卡软件版本。第二种方法可用键盘核查软件版本：用鼠标单击“5. Software Version”菜单，按[M/E]可显示 CPU 卡软件版本。

按[CAN]退出主菜单。

6 退出菜单

退出编程菜单

移动鼠标到“6. Exit Menu”菜单，按[M/E]，退出菜单，接收机回到正常工作状态。

迪信安保器材(香港)有限公司

地址：香港沙田安耀街2号新都广场12楼

电话：(852)2635-2815

传真：(852)2648-7986

E-mail: marketing@cn.bosch.com
