

## 博世新版本 CMS / CW 系列主机升级通知

各位尊贵的华际合作伙伴：

大家好！

近期博世公司将旗下 CMS6\_8/CW6\_8 主机升级为 2.0 版本，CMS40/CW40 主机升级为 3.0 版本。主机升级和改进了部分主机功能，具体如下：

- 1、主机事件存储数量增加到 1024 条，原来 254 条，主机事件存储数量增多了；
- 2、相同事件每一个布/撤防周期，不超过 4 条（上传中心数据正常）；
- 3、步测模式下，报警事件将被记录到历史事件中
- 4、CMS 系列/CW 系列主机以前老的版本，当存在系统故障时，如：电源故障、电池故障、防拆故障、电话线故障、没有设时间是可以布/撤防，防区故障不能布防。主机升级到新版本后，主机检测系统有故障时，如：电源故障、电池故障、防拆故障、未设置时间、电话线故障、防区故障，都会造成不能布防，**要排除所有故障或输入[安装员密码/用户主码]+[4][\*][#]**，忽略系统故障，然后再次输入[用户密码]+[#]进行布防操作。

另，CMS6\_8\CW6\_8 主机的密码加长到 5 位：

- 1、主机更换了安装员出厂值密码，原安装员密码 1234，现安装员密码 12340，改为五位数密码。
- 2、主机更换了用户主码出厂值密码，原用户主码密码 2580，现用户主码密码 25800，改为五位数密码。

以上改进功能适合于 2018 年 12 月后生产的 CMS40/CW40（V3.0 版本），CMS6\_8/CW6\_8（V2.0 版本）系列主机，有不便之处，敬请原谅！

